

YERDEN ISITMA UYGULAMASI

ALFA LAVAL BAKIR LEHİMLİ PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ

Primer Devre : 70 → 50°C

Sekonder Devre : 40 → 50°C

KAPASİTE kW	PRİMER DEVRE Sıcak Su Kazanı		SEKONDER DEVRE Yerden Isıtma		Bağlantı Çapı	SİPARİŞ KODU	Birim Fiyat Euro (Kdv Hariç)
	DEBİ m3/h	Direnç mSS	DEBİ m3/h	Direnç mSS			
10	0,4	1,0	0,9	2,5	3/4"	Yerden Isıtma Eşanjörü 10 kW CBH16-70-50-2,5	184,80 €
15	0,7	1,0	1,3	2,5	3/4"	Yerden Isıtma Eşanjörü 15 kW CBH16-70-50-2,5	222,40 €
20	0,9	1,0	1,7	2,5	3/4"	Yerden Isıtma Eşanjörü 20 kW CBH16-70-50-2,5	255,20 €
25	1,1	1,0	2,2	2,5	3/4"	Yerden Isıtma Eşanjörü 25 kW CBH16-70-50-2,5	327,20 €
30	1,3	1,0	2,6	2,5	1" - 1 1/4"	Yerden Isıtma Eşanjörü 30 kW CB30-70-50-2,5	349,60 €
45	2,0	0,5	3,9	1,5	1" - 1 1/4"	Yerden Isıtma Eşanjörü 45 kW CB30-70-50-1,5	431,20 €
60	2,6	0,5	5,2	1,5	1" - 1 1/4"	Yerden Isıtma Eşanjörü 60 kW CB30-70-50-1,5	494,40 €
90	4,0	0,7	7,8	2,0	1" - 1 1/4"	Yerden Isıtma Eşanjörü 90 kW CB30-70-50-2,0	589,60 €

Diğer Şartlar ; Para Birimi : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)

Ödeme : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış Kuru üzerinden, teslimde banka havalesi ile

Teslimat : İzmir Depomuz, Teslim zamanı hakkında lütfen iletişime geçiniz.

Genel Şartlar ; Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. Taraflardan hiç biri, diğer tarafa karşı üretim kaybindan, kâr kaybindan veya diğer mali kayıplardan, kullanım kaybindan, sözleşme kaybindan veya diğer dolaylı veya müspet zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Teklifte belirtilmeyen diğer tüm koşullar için, Orgalime S2012 geçerlidir. Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösterir , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon, buhar ekipmanları, pislik tutucu , vana..vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Uygun ekipmanların kurulumu, sistemin sıcaklık kontrolü ve emniyet otomasyonu ayrıca yapılmalıdır.**Dikkat ;** Montaj ve işletme esnasında Bağlantı borularına yük verilmemelidir. Vibrasyon, titreşim bağlantı borularına zarar verip dış ve iç kaçaqlara yol açabilir. “ Ünite ile birlikte gelen kullanım klavuzuna dikkat edilmelidir. “

Not : Teklif mektubunun kabul edilmesi; İş bu sipariş formunun onaylı geri gönderilmesi, alıcı kendi formunu fax, mail ile onaylaması sonu teklif mektubunda belirtilen ürünler için kısmen veya tamamen sevkiyat yapılması halinde geçerli olup, alıcı yukarıda belirtilen şartlar ve genel şartları kabul etmiş sayılır.

Geçerlilik : Stoklarımızla Sınırlıdır.